

## 【補助金情報】

### 平成24年度 次世代型熱利用設備導入緊急対策事業について

平成24年12月14日(金)に「平成24年度次世代型熱利用設備導入緊急対策事業」の公募が開始されました。既存の建物にモイストプロセッサーを導入する際に、廃棄されている熱エネルギー(廃熱)を利用し省エネルギーを行うことで、本補助金の対象となる可能性がありますので、ご検討の程宜しくお願い致します。補助事業の概要は下記のとおりです。

#### ＜制度概要＞

##### (1) 補助対象事業

- 廃熱利用による正味の年間省エネ量が15kI(原油換算)以上
- 現在は廃棄されている熱エネルギーを活用(大気熱、再生可能エネルギー熱を含まない)
- 廃棄している熱エネルギーの温度帯は300°C以下
- 廃熱温度、エネルギー量、出力エネルギー等を計測・記録するための計量機器を設置
- 従来、回収困難であった廃熱を利用、又は、従来と比べて廃熱回収効率が顕著に向上的する技術を活用
- 量産等による価格低減効果が見込まれる技術を活用

##### (2) 補助対象事業者及び申請単位

- 法人格を有していること、または、地方公共団体。  
※ESCO、リースの共同申請も対象

##### (3) 補助対象経費

- 補助対象となる経費は、設計費、設備費、計測装置費、工事費、諸経費。  
※利用する廃熱の変動を吸収するために設置される蓄熱槽も対象

モイストプロセッサーは50～60°C程度の熱利用ですので  
1/2補助に該当します。

##### (4) 補助率及び補助金限度額

- 補助率1/2以内:熱利用設備入口温度140°C以下の廃温水等を投入する場合
- 補助率1/3以内:熱利用設備入口温度140°Cを超え、300°C以下の廃温水等を投入する場合  
※1事業あたりの補助金額が100万円未満は対象外

##### (5) 事業期間等

- 原則、平成25年9月30日までに事業完了。  
モイストプロセッサー設置後に工事・試運転が必要となりますので、おおよそ8月末までの設置が必要です。
- 事業完了日から30日以内または平成25年10月31日のいずれか早い日までに実績報告書の作成・提出。
- 平成25年12月10日までに精算払い請求書の提出。

##### (6) 公募期間

- 平成24年12月14日(金)～平成25年3月29日(金)17:00必着

その他詳細につきましては、公募要領および公募説明会にてご確認ください。

[詳細内容・お問い合わせ ⇒http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2012/2043613\\_2212.html](http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2012/2043613_2212.html)

こんな施設はありませんか？

- ◆使用した後の温水・蒸気を廃棄している。
- ◆コジェネを導入しているが作ったお湯を利用できていない。
- ◆旧型のエアコンで効率が悪い。
- ◆etc

(問合せ先)

ダイナエアー株式会社 営業部 TEL:03-3294-4566




**MOIST-PROCESSOR**  
hyper air quality & energy saving

【参考資料】

## エネルギー省力化空調装置




**MOIST-PROCESSOR**  
hyper air quality & energy saving




# 化学剤利用の意義

化学剤の吸収・放出力を借りて入力値を削減

機械式圧力変化



加熱一吸収・吸着力利用




# エネルギー削減要素

	要素	省力化対象機器	概要
1	外調(2種換気方式)	送風機	外気を室内気で希釈しないため最小風量で処理
2	高効率ヒートポンプ(標準型)	ヒートポンプ	膨張温度を+10°C 収み上げ温度差を減少
	外部熱受給型	排熱利用促進	冷熱≤17°C 温熱≥50°Cで出力100%運転可
3	機体内圧力損失	送風機	同等性能冷凍外調機比1/2の圧力損失
4	水蒸気分圧熱伝達	送風機・ダクト	水蒸気分圧差の自己拡散性を利用して動力削減
5	屋内露点管理効果	併置冷却・冷凍機器	露点1°C降下に付き2%の入力エネルギー削減(EPRI米電力総研)


## 要素1-1.空調熱負荷比率

空調において最も大きな負荷は外気湿度(約40%)  
外気湿度(潜熱)を制すれば空調を制す

空調 内・外負荷比率




外気の潜・顯熱比




# 要素1-2. 傑出した除・加湿能力

## 単機能で外気処理できる除湿能力





## 要素1-3. 外気処理装置の運転効率比較

### Energy Efficiency Ratio




## 要素2-1. 高効率専用ヒートポンプ搭載

溶液の冷・加温は空気より負荷が小さい



## 要素2-2. 多彩・画期的廃熱利用



## 要素3. 低圧力損失


送風機の動力はエネルギー使用比率が高い



10,000m <sup>3</sup> 送風	従来外調機(Pa)	モイストプロセッサー(Pa)
プレフィルタ	50	50
冷却コイル14列	150	
再熱コイル	100	
除菌装置	50	
消臭装置	100	
中性能フィルタ	50	
圧力損失計	500	150
送風機 kw	11.5	5


## 要素4. 特異な伝熱特性

### 伝熱設備を省力化、搬送動力を削減




# 要素5. 併設冷却冷凍機器のエネルギー削減


露点温度-1°Cにつき2%電力削減



一般居室エアコン  $\triangle 70\%$



冷蔵冷凍倉庫・加工場



食品店舗